



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-8106AS2196**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7, D-61200 Wölfersheim
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	FRANK GmbH Starkenburgerstr. 1, D-64546 Mörfelden-Walldorf
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD für die Gasversorgung, Fert.-Gr. 43 (8106)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Kunststoffrohr aus PE 100-RC für die Gasversorgung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Sureline
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: K 17 0150.4 vom 05.07.2017 (MPD) Kontrollprüfung Labor: K 22 0006.4 vom 31.05.2022 (MPD)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) DVGW GW 335-A2/B1 (01.12.2010)

**Ablaufdatum / AZ** 24.11.2027 / 22-0531-GNV  
*date of expiry / file no.*

11.11.2022 Pz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Sureline	Fertigungsgruppe: 43	Abmessungen: bis 63 mm

DVG