DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8141AT2020
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7, D-61200 Wölfersheim
Vertreiber ***distributor***	FRANK GmbH Starkenburgstr. 1, D-64546 Mörfelden-Walldorf
Produktart ***product category***	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-Rohre (Monolayer) für die Wasserversorgung, Abmessungsgruppe 2 (8141)
Produktbezeichnung ***product description***	Extrudiertes Rohr aus PE 100-RC für die Trinkwasserversorgung
Modell ***model***	Sureline
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: K250000.2 vom 14.07.2025 (MPD) Baumusterprüfung: K 09 1487.2 vom 22.07.2015 (MPD)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) DVGW GW 335-A2/B1 (01.12.2010)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	12.01.2027 / 25-1112-WNV

70028-04-A-DE

01.12.2025 Le A-1/2 i.A. W. Tc
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

DW-8141AT2020

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
Sureline	Fertigungsgruppe: 15	Abmessungen: 75 bis 225 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

DVGW CERT