



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8148BP5502

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7, D-61200 Wölfersheim
Vertreiber <i>distributor</i>	AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7, D-61200 Wölfersheim
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD mit integrierten Schichten für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 16 (8148)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Coextrudiertes 2-Schichtrohr aus PE 100-RC für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Sureline II
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 22 0006.6 vom 31.05.2022 (MPD) Baumusterprüfung: K 19 1727.3 vom 22.01.2020 (MPD)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) DVGW GW 335-A2/B1 (01.12.2010) UBA KTW-BWGL (07.03.2022)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

22.11.2027 / 22-0666-WNV

12.10.2022 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Sureline II	Fertigungsgruppe: 16	Abmessungen: ab 250 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-1002DM0761	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	Sureline II/Sureline II	AGRU-FRANK GmbH
HW-1002DM0762	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	Sureline II /Sureline II	AGRU-FRANK GmbH

DWG