



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-8164CM0560

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AGRU Kunststofftechnik GmbH Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall
Vertreiber <i>distributor</i>	AGRU Kunststofftechnik GmbH Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD mit additiven Schichten für die Gasversorgung, Fert.-Gr. 45 (8164)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kunststoffrohr aus PE-HD (PE 100-RC) mit kratzfestem Schutzmantel aus PP
Modell <i>model</i>	Sureline mit Schutzmantel / with protective shell
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: VA KU 28 270/1 vom 18.01.2021 (TGM) Baumusterprüfung: VAKU23730 vom 10.10.2011 (TGM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.10.2026 / 21-0462-GNV

30.08.2021 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Sureline mit Schutzmantel / with protective shell	Fertigungsgruppe: 45	Abmessungen: ab 250 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Die mit der äußeren Schutzschicht bezweckten Eigenschaften des Rohrs sind nicht Gegenstand dieser Zertifizierung.